

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области**

(наименование территориального органа МЧС России)

679016, г. Биробиджан, ул. Ленина, 34а т.26029 ф.26029 E-mail: mchs.eao@on-line.jar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району УНД  
и ПР ГУ МЧС России по ЕАО**

(наименование органа государственного надзора)

ЕАО Ленинский район с.Ленинское ул. ПУ-2 д. 11, тел. 8(42663)22043, E-mail: ond\_leninskoe@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения  
"Специальная (коррекционная) школа-интернат" в лице должностного лица Беловой  
Анны Валерьевны*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ленинского района по пожарному надзору Лонюшкина Н.Г. № 1 от «12» января 2021 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 27.01.2021 г. по 28.02.2021 г. главным государственным инспектором Ленинского района по пожарному надзору Лонюшкиным Николаем Геннадьевичем проведена плановая проверка объектов защиты Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Специальная (коррекционная) школа-интернат", юридический адрес: ЕАО Ленинский район с. Ленинское ул. Школьная, 10.

совместно с директором Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Специальная (коррекционная) школа-интернат" Беловой Анной Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания   | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|--|--|
| 1.  | 2.  | 3.  | 4.   | 5.   |
| <b>Здание учебного корпуса по адресу: с. Ленинское ул. Школьная д. 10</b>                   |   |   |  |  |
| 1   | В здании, на путях эвакуации людей при пожаре не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение  | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 7.6.3 "СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» | 12.08.2021   |  |
| 2   | Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | Основание: п. 56 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»  | 12.08.2021   |  |
| 3   | Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход под лестницей) в свету менее 0,8 м (0,77 м)   | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»   | 12.08.2021   |  |
| <b>Учебный корпус (здание трудового обучения) по адресу: с. Ленинское ул. Школьная д. 8</b> |   |   |  |  |
| 4   | Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход из помещения) в свету менее 0,8 м (0,74 м)  | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»   | 12.08.2021   |  |
| 5   | Огнетушитель № 21 расположен на вид-  | Основание: п. 409 постановления   | 12.08.2021   |  |

|  |   |  |            |  |
|--|---|--|------------|--|
|  | ном месте вблизи от выхода из помещения на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (1,82 м)  | Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»  |            |  |
| 6  | Огнетушитель № 22 расположен на видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (1,68 м)   | Основание: п. 409 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»  | 12.08.2021 |  |
| <b>Здание спортзала по адресу: с. Ленинское ул. Школьная д. 15 (7 «А»)</b> |   |  |            |  |
| 7  | Огнетушитель № 19 расположен на видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (1,83 м)   | Основание: п. 409 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»  | 12.08.2021 |  |
| 8  | Огнетушитель № 20 расположен на видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (2 м)  | Основание: п. 409 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»  | 12.08.2021 |  |
| 9  | На объекте защиты расстояние, при параллельной открытой прокладке, от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м (пересечение кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей свыше 110 В в кабинете туристического кружка)  | Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 1. ст. 6; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования»                   | 12.08.2021 |  |
| <b>Здание гаража по адресу: с. Ленинское ул. Школьная д. 7</b>             |   |  |            |  |
| 10   | При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, и не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» | 12.08.2021 |  |
| 11   | В помещении для хранения (стоянки) транспорта допущено хранение тары из под горючего, а также горючего и масел  | Основание: п. 209 «к» постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»  | 12.08.2021 |  |
| <b>Здание спального корпуса по адресу: с. Ленинское ул. Школьная д. 7</b>  |   |  |            |  |
| 12   | На объекте защиты допущено размещение предметов (стеллажи) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов из складского помещения   | Основание: п. 16 «ж» постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»   | 12.08.2021 |  |
| 13   | На объекте защиты допущено размещение предметов (бумажные коробки и т.д.) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов из помещения кухни   | Основание: п. 16 «ж» постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»   | 12.08.2021 |  |
| 14   | Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход со 2 этажа со спальни № 2) в свету менее 0,8 м (0,61 м)   | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях   | 12.08.2021 |  |

|    |   |   |            |  |
|----|---|---|------------|--|
|    |   | пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»  |            |  |
| 15 | Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход № 12 со 2 этажа) в свету менее 0,8 м (0,62 м)         | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» | 12.08.2021 |  |
| 16 | Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход № 13 со 2 этажа) в свету менее 0,8 м (0,63 м)         | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» | 12.08.2021 |  |
| 17 | Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход с актового зала 1 этажа) в свету менее 0,8 м (0,77 м) | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» | 12.08.2021 |  |
| 18 | Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход № 4 1 этажа) в свету менее 0,8 м (0,74 м)             | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» | 12.08.2021 |  |
| 19 | Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход со столовой) в свету менее 0,8 м (0,72 м)             | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» | 12.08.2021 |  |

|    |   |   |            |  |
|----|---|---|------------|--|
|    |   | ды"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»  |            |  |
| 20 | Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход с кухни) в свету менее 0,8 м (0,76 м) | Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» | 12.08.2021 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Ленинского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Лонюшкин Николай Геннадьевич

(подпись)

«28» января 2021 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Директор Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Специальная (коррекционная) школа-интернат" Белова А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«28» января 2021 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 8(42622) 23999