



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области
679016, ЕАО, г.Биробиджан, ул. Ленина 34а, тел., факс 4-12-00 E-mail: mchs.eao@on-line.jar.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЕАО

679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское ул. ПУ-2, д. 11 тел.: 8 (42663)22043, E-mail: ond_leninskoe@mail.ru

с. Ленинское
(место составления акта)

«28» января 2021 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) органа местного самоуправления

№ 1

По адресу/адресам: ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское ул. Школьная, 10, ул. Школьная, 7, ул. Школьная, 15, ул. Школьная, 8

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1 от 12.01.2021 года главного государственного инспектора Ленинского района по пожарному Лонюшкина Н.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Специальная (коррекционная) школа-интернат"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. по час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЕАО

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Специальная (коррекционная) школа-интернат" Белова А.В. 12.01.2021, 15:55 ✓

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

Согласования с органом прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Ленинского района по пожарному надзору Лониюшкин Николай Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Специальная (коррекционная) школа-интернат" Белова Анна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Здание учебного корпуса по адресу: с. Ленинское ул. Школьная д. 10

1. В здании, на путях эвакуации людей при пожаре не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 7.6.3 "СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
2. Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (Основание: п. 56 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
3. Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход под лестницей) в свету менее 0,8 м (0,77 м) (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

Учебный корпус (здание трудового обучения) по адресу: с. Ленинское ул. Школьная д. 8:

4. Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход из помещения) в свету менее 0,8 м (0,74 м) (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
5. Огнетушитель № 21 расположен на видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (1,82 м) (Основание: п. 409 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
6. Огнетушитель № 22 расположен на видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (1,68 м) (Основание: п. 409 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

Здание спортзала по адресу: с. Ленинское ул. Школьная д. 15 (7 «А»):

7. Огнетушитель № 19 расположен на видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (1,83 м) (Основание: п. 409 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

8. Огнетушитель № 20 расположен на видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (2 м) (Основание: п. 409 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
9. На объекте защиты расстояние, при параллельной открытой прокладке, от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м (пересечение кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей свыше 110 В в кабинете туристического кружка) (Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 1. ст. 6; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования»);

Здание гаража по адресу: с. Ленинское ул. Школьная д. 7:

10. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, и не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
11. В помещении для хранения (стоянки) транспорта допущено хранение тары из-под горючего, а также горючего и масел (Основание: п. 209 «к» постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

Здание спального корпуса по адресу: с. Ленинское ул. Школьная д. 7:

12. На объекте защиты допущено размещение предметов (стеллажи) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов из складского помещения (Основание: п. 16 «ж» постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
13. На объекте защиты допущено размещение предметов (бумажные коробки и т.д.) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов из помещения кухни (Основание: п. 16 «ж» постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
14. Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход со 2 этажа со спальни № 2) в свету менее 0,8 м (0,61 м) (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
15. Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход № 12 со 2 этажа) в свету менее 0,8 м (0,62 м) (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
16. Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход № 13 со 2 этажа) в свету менее 0,8 м (0,63 м) (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
17. Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход с актового зала 1 этажа) в свету менее 0,8 м (0,77 м) (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

18. Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход № 4 1 этажа) в свету менее 0,8 м (0,74 м) (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
19. Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход со столовой) в свету менее 0,8 м (0,72 м) (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);
20. Ширина эвакуационного выхода (эвакуационный выход с кухни) в свету менее 0,8 м (0,76 м) (Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 "СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 23 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»).

Нарушения допущены юридическим лицом Областным государственным общеобразовательным бюджетным учреждением "Специальная (коррекционная) школа-интернат" и должностным лицом директором Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Специальная (коррекционная) школа-интернат" Беловой Анной Валерьевной.


(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлялось

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 1/1/1 от 28.01.2021, проверочный лист (приложение № 1, 13 к Приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261), протоколы об административном правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Ленинского района по пожарному надзору



Н.Г. Лоношкин

«28» января 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Специальная (коррекционная) школа-интернат"

А.В. Белова

«28» января 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)